

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Кременевская основная школа
152861, Россия, Ярославская область,
Пошехонский район,
с. Кременево, ул. Школьная, д.4
ИНН 7624003157 КПП 762401001
ОГРН 1027601116278
Тел. (факс): (48546)4-43-95
e-mail krem.posh@yarregion.ru

Начальнику МКУ Управления
образования Администрации
Пошехонского МР
Сидельниковой М.Ю.
директора МБОУ Кременевской ОШ
Тиховой Т.А.

07.03.2023г.

Ходатайство

Прошу выделить денежные средства в сумме 626545.10 руб. (шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот сорок пять рублей руб. 10 коп) на устранение нарушений обязательных требований, выявленных при проведении профилактического визита старшим специалистом 1 разряда Рыбинского ТО Васильевой Т.А., 26.01.2023 г. В соответствии с протоколом измерений освещенности выявлены нарушения обязательных требований к уровню искусственной освещенности в кабинетах начальных классов (2), кабинете технологии (1), кабинете математики (1), русского языка (1).

- Варианты сметы замены светильников прилагаю.
- Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований прилагаю.

директор:  /Т.А.Тихова/



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
в ГО г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 08 г. Рыбинск « 26 » 01 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом I разряда Рыбинского ТО Васильевой Т.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кременевская основная школа
152861, Ярославская область, Пошехонский район, с.Кременево, улица Школьная, д. 4**

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

В соответствии с протоколом измерений освещенности производственных, общественных и жилых помещений № 783/ф от 26.01.2023, составленным ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в ГО г. Рыбинск и РМР», выявлены следующие нарушения обязательных требований: инструментальные измерения физических факторов (уровни искусственной освещенности) в кабинетах начальных классов, кабинете технологии, кабинете математики, кабинете русского языка в МБОУ Кременевская ОШ не соответствуют допустимым гигиеническим нормативам, предусмотренным п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,

обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Довести до санитарных норм уровень искусственной освещенности в кабинетах начальных классов, кабинете технологии, кабинете математики, кабинете русского языка в соответствии с требованиями п. 1.12, п. 2.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований,

срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кременевская основная школа
152861, Ярославская область, Пошехонский район, с. Кременево, Школьная улица, д. 4

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в ГО г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе по адресу: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 8, заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении, либо на адрес электронной почты: rybinsk@76.rospotrebnadzor.ru или иным доступным способом в срок до «18» декабря 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный государственный
санитарный врач по ГО г.
Рыбинск и Рыбинскому МР
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Ж.В. Фадеева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » Июль 2023
(подпись)

Т.А. Тихова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: